

Renseanlæg
Allerød spildevandsplan 2013-16

		2007	2008	2009	2010	2011
	Årsnedbør	834	653,6	615,6	738,2	700,8
Renseanlæg						
Lillerød RA	Behandlet vandmængde	1.868.000	1.500.000	1.336.000	1.600.508	1.705.120
	Vandforbrug (2011-tal)	725.518	725.518	725.518	725.518	725.518
	Regnvand til RA (SAMBA)	279.491	159.277	119.641	223.548	330.062
	Regnvand til RA/bef. ha	3.236	1.844	1.385	2.588	3.821
	Aflastet vandmængde					
	Infiltration	862.991	615.205	490.841	651.442	649.540
	Infiltration i procent af total	46%	41%	37%	41%	38%
Lynge renseanlæg	Behandlet vandmængde	386.000	310.000	380.000	481.578	442.522
	Vandforbrug (2011-tal)	231.921	231.921	231.921	231.921	231.921
	Regnvand til RA (SAMBA)	65.107	38.323	29.081	49.708	76.525
	Regnvand til RA/bef. ha	3.014	5.619	4.264	7.289	11.221
	Aflastet vandmængde					
	Infiltration	88.972	39.757	118.998	199.949	134.077
	Infiltration i procent af total	23%	13%	31%	42%	30%
Sjælsmark renseanlæg	Behandlet vandmængde	393.000	340.000	346.000	590.350	684.336
	Vandforbrug (2011-tal)	88.296	88.296	88.296	88.296	88.296
	Regnvand til RA/bef. ha	4.596	2.455	2.168	3.657	5.546
	Regnvand til RA (SAMBA)	137.463	73.418	64.854	109.394	165.870
	Aflastet vandmængde	33.648	22.718	3.719	46.945	28.010
	Infiltration	167.241	178.286	192.850	392.660	430.170
	Infiltration i procent af total	43%	52%	56%	67%	63%